



SL-01-○○○-○-○□

公称口径

S型の場合は、「S」

L型の場合は、「L」

水平設置の場合「横」

垂直設置の場合「縦」

SUS304 0.8t S

SUS443J 0.8t J

亜鉛引き鋼板 1.0t Z

S型・L型「横」オプションドレン○○A×4カ所

「横」L型長手水平設置の場合ドレン口は、付きません。  
水平設置の場合寸法指示部Bがボイラー側で同時に下になる様に設置下さい。

ドレン水がボイラー側に流れる様に施工して頂く必要があります。

接続フランジは、L30×30×3t

フランジ材質は、鉄製です。

SUSフランジは、別途ご用意下さい。

油焚き・ガス焚き用

| 公称口径 | A   | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150φ | 151 | 153 | 250 | 430 | 490 |
| 160φ | 161 | 163 | 250 | 430 | 490 |
| 200φ | 201 | 203 | 250 | 510 | 570 |
| 250φ | 251 | 253 | 250 | 560 | 620 |
| 300φ | 301 | 303 | 250 | 650 | 710 |
| 350φ | 351 | 353 | 250 | 750 | 810 |
| 400φ | 401 | 403 | 275 | 810 | 870 |
| 450φ | 451 | 453 | 300 | 880 | 940 |

図面は、油焚きガス焚き兼用です。  
結露水が多く出ますとセクション部分から結露水が漏れる場合があります。  
結露水が多いボイラーの場合は、横設置の場合結露水が漏れる可能性があります。  
静圧の少ないファンをご使用のボイラーには、ご使用頂けません。  
結露水対策で各セクションにドレン排出口（20A）をオプションで取付可能です。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。 設計対応年数7年

品名

ボイラー排気ダクト専用消音器

図面番号

SL-01

株式会社 原 忠  
八尾工場