



本管径をご指示下さい。

フランジ仕様
ステンレス2.0t
外径 160
PCD 130
内径 100
10mm穴×4ヶ所
M8×20mm
ボルトナット付属



材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
板厚 0.6t/0.8t/1.0t



既設ダクトに固定バンドなどで本管に密着させて、6mm程度のヘグスビスで固定して下さい。固定の際密着度を確認し密着度不足の無い様に、ご注意下さい。
排ガスが漏れる恐れがあります。
ヘグスビスは、10cmごとを目安に施工して下さい。
尚、隙間がある可能性がありますので耐熱シールをご使用下さい。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名	既設排気ダクト取り出し点検口	
図面番号	Z-03	株式会社 原 忠 大阪八尾工場